

## CHECK-LIST RÉALISATION DE TOITURE VÉGÉTALISÉE

### ÉPAISSEUR DU SUBSTRAT SIA 312 2.4.2

		Auto contrôle		Contrôle de l'expert	
		Sign X		Sign X	
Toiture extensive type rudérale.	<b>8-10 cm</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Toiture extensive type prairie fleurie clairsemée.	<b>10-12 cm</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Toiture extensive type prairie fleurie avec plus de graminées.	<b>12-15 cm</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

### EXIGENCES DE QUALITÉ

Les semences et végétaux sont composés d'essences uniquement indigènes valaisannes ou au minimum suisses. Indiquer le type et le fournisseur.

REMARQUES TYPE\_\_\_\_\_

FOUR.\_\_\_\_\_

OUI	NON	OUI	NON
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les épaisseurs de substrat correspondent à la végétation selon la norme SIA 312 ou à la norme du fournisseur des végétaux, si cette dernière est plus exigeante.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### RÉCOLTE DES EAUX

L'aménagement ne comporte pas de réserve d'eau.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'aménagement comporte une réserve d'eau de :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Les eaux sont connectées aux eaux usées.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Les eaux sont connectées aux eaux claires.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## SÉCURITÉ DESTINÉE À L'ENTRETIEN

	REMARQUES	OUI	NON	OUI	NON
Un système de sécurité certifié a été mis en place pour permettre l'entretien de la toiture.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## TYPE D'INSTALLATION VÉGÉTALE

	OUI	NON	OUI	NON
Semis à sec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semis de bouture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semis hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plantons de fleurs sauvages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rouleaux de fleurs sauvages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PÉRIODE D'ENSEMENCEMENT & PLANTATIONS

	REMARQUES	OUI	NON	OUI	NON
La période d'ensemencement est conforme aux périodes propices pour ce type de végétation (mars-mai) ou (août-sept).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La mise en place de boutures de Sedum est conforme aux périodes propices pour ce type de végétation (mai-juin) ou (août-sept).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La plantation de végétaux herbacés ou ligneux est conforme aux périodes propices pour ce type de végétation (mars-mai) ou (août-sept).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## AMENDEMENTS

	REMARQUES	OUI	NON	OUI	NON
Un engrais de type organique a été appliqué (préciser le marque et la quantité).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	REMARQUES	OUI	NON	OUI	NON
Un engrais de type synthétique a été appliqué (préciser la marque et la quantité).	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les eaux sont infiltrées en périphérie du bâti.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### CONTRAT D'ENTRETIEN

	REMARQUES	OUI	NON	OUI	NON
Un contrat d'entretien a-t-il été conclu avec une entreprise professionnelle certifiée (paysagiste ou jugée équivalente) ? Si oui nommer l'entreprise.	Ent. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CHECK-LIST ENTRETIEN DES TOITURES VÉGÉTALISÉES

OBSERVATION DE LA TOITURE	REMARQUES	Auto contrôle		Contrôle de l'expert	
		OUI	NON	OUI	NON
Les zones périphériques en gravier sont-elles libres de toute végétation ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les écoulements (naissances) sont-ils dégagés et opérationnels ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aucune plante ligneuse ni rhizomateuse ne se trouve sur la toiture.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le substrat est toujours réparti de manière uniforme sur la toiture (il n'y a pas eu de ravinement).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La végétation est homogène et en bonne santé.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les lignes de vie sont en bon état et conformes aux exigences en termes de travaux sur toiture.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>